

Domation / Homeseer Led driver Mono

In het volgende document wordt beschreven hoe 3 verschillende mono ledstrips via Homeseer aangestuurd kunnen worden door middel van Domation Led driver. Devices kunnen dan in Homeseer HSTouch met sliders bediend worden.

Aanmaak Devices

Maak 3 Lamp Devices in Homeseer aan

Via Add Device

Configuration	Options	Additional Information
Device Name:	Mono Led	
Select Type:	⌵	
Select Location:	⌵	
Device Type:	Lamp Module ⌵	
Lettercode/Unitcode:	r ⌵ 20 ⌵	

Aanmaak Homeseer Event

Maak een Homeseer Event aan die wordt uitgevoerd bij verandering in een van de nieuw aangemaakte devices.

Trigger voor het event is Condition met 3 groepen. Hierbij kies je voor de zojuist aangemaakte devices.

Name	Trigger	Action
Select Trigger		
Current Trigger Type: Condition ⌵		
Select Days		
☒ ma ☒ di ☒ wo ☒ do ☒ vr ☒ za ☒ zo		
☐ Security (randomize time triggers)		

Currently set conditions:

- Group 1**
Device: Mono Domation Mono 1 changed to any status
- OR Group 2**
Device: Mono Domation Mono 2 changed to any status
- OR Group 3**
Device: Mono Domation Mono 3 changed to any status

In Action Tab kies je voor Add Action "Run Script"

Existing script: mono.vb

Existing or new script name:

Optional parameters (function,param)
ie: ("main","lights") ("main", "7;&H03;R11;R12;R13")

OR Script Statement:
ie: &hs.speak "hello"

Wait for script to finish: ☐

Only allow one instance to run: ☐

Script

Selecteer script mono.vb (download via tane.nl/domation/homeseer/mono.vb)

Kopieer dit scrip naar Homeseer script folder

In veld Optional parameters volgende waardes meegeven

("main", "7;&H03;R11;R12;R13")

5 waardes die verandert moeten worden zijn: (voorbeeld waardes)

- 7 = Com poort
- &H03 = Led driver die aangestuurd moet worden
- R11-R12 Zijn de eerder aangemaakt Homeseer lamp devices

Te veranderen waardes zijn geel gemarkeerd

Eind Resultaat Voorbeeld Schermen

Homeseer Device

Device List: Sorted by Type, Ascending Turn Off Sorting							
☐	Status	Location	Type	Name	Code	Last Change	Control
	Dim, 10%		Mono	Domation Mono 1	R11	Today 19:20:30	On Off 10%
	Off		Mono	Domation Mono 2	R12	Today 19:20:24	On Off 0%
	Off		Mono	Domation Mono 3	R13	Today 19:20:25	On Off 0%

Homeseer Event

	☐	Run	Domation Mono vb script	Condition	Add Action	Run script: mono.vb("main", "7;&H03;R11;R12;R13")
				Device: Mono Domation Mono 2 changed to any status		
				OR		
				Device: Mono Domation Mono 3 changed to any status		
				OR		
				Device: Mono Domation Mono 1 changed to any status		
				WHEN		
				Everyday		
				Last ran: Today 19:28		

Homeseer HSTouch

